Солом'янський район

Довідка

про аварійні і планові відключення ГВП у житлових будинках м. Києва
станом на 08-00 год. 11.11.2019

Планові (кількість буд.)	Аварійні (кількість буд.)	Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.),	Причина припинення постачання	Час і дата відключення (формат: 20-00 01.01.12)	Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 02.01.12; і т.д.)	Приналежність мережі		
								Київенерго (кількість буд.)	ЖЕО (кількість буд.)	іншим організаціям (кількість буд.)
47		:Всього	ВІРНО				Всього:	47		
0	47							37	10	0
	4	ЖЕД № 901	вул. Антонова,7,9,11,13	пошкодження в бойлері	04.11.2019	РТМ "Центр"	11.11.2019	4		
	3	ЖЕД № 901	вул. Скрипника, 1, 3,5	пошкодження зовнішньої мережі	05.11.2019	ЖЕД	11.11.2019		3	
	3	ЖЕД № 901	вул. Єреванська,28,28а,32	недостатній тиск та t ,пошкодження насосного обладнання в тепловому пункті	04.11.2019	РТМ "Центр"	11.11.2019		3	
	1	ЖЕД № 901	вул. Стадіонна,16/6	пошкодження ТМ	08.11.2019	РТМ "Центр"	11.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 901	вул. Богданівська,3	пошкодження стояка між кв.4 та 5	10.11.2019	ЖЕД	11.11.2019		1	
	1	ЖЕД № 901	вул. Мацієвича, 2/4	недостатні параметри теплоносія	10.11.2019	РТМ "Центр"	11.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 902	бульв. Чоколівський, 1	пошкодження зовнішньої теплової мережі	30.09.2019	РТМ "Центр"	12.11.2019	1		
	2	ЖЕД № 902	бульв. Чоколівський, 33, 35	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	10.10.2019	РТМ "Центр"	12.11.2019	2		
	6	ЖЕД № 903	просп.В.Лобановського, 27, 29, 31, 33, вул.М.Кривоноса, 29, вул.Б.Зерових, 16	Пошкодження зовнішньої теплової мережі	23.10.2019	РТМ "Центр"	12.11.2019	6		
	5	ЖЕД № 903	вул.Озерна, 7, 9, вул.Зої Космодем'янської, 22, вул.Златопільська, 2	Пошкодження зовнішньої мережі гарячого водопостачання	06.11.2019	РТМ "Центр"	12.11.2019	5		
	1	ЖЕД № 904	пров. Чугуївський, 13	пошкодження зовнішньої теплової мережі	23.10.2019	РТМ "Святошино"	12.11.2019	1		
	2	ЖЕД № 904	вул. Г.Севастополя, 16, 18/2	пошкодження зовнішньої теплової мережі	24.10.2019	РТМ "Святошино"	12.11.2019	2		
	0	ЖЕД № 904	бульв. Гавела Вацлава, 5 (5-8 під.)	пошкодження транзитного трубопроводу в підвалі	28.10.2019	ЖЕД	12.11.2019		0	
	3	ЖЕД № 904	просп.Комарова,40, 38-а, бульвар Гавела Вацлава,55	пошкодження мережі	07.11.2019	РТМ "Святошино"	12.11.2019	3		
	2	ЖЕД № 905	пр. Комарова, 17, 19	пошкодження зовнішньої теплової мережі	29.07.2019	РТМ "Святошино"	12.11.2019	2		
	1	ЖЕД № 905	просп. Відрадний, 59	пошкодження рушникосушарки в кв. 164	10.11.2019	ЖЕД	11.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 905	бульв. Вацлава Гавела, 34-б	пошкодження рушникосушарки в кв. 52	10.11.2019	ЖЕД	11.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 906	вул. Металістів, 12-В	пошкодження в підпіллі кв 19, не надано доступ роботи не проводяться	12.08.2019	ЖЕД	29.11.2019		1	
	0	ЖЕД № 906	вул. Борщагівська, 117/125 (4, 5, 6, 7 під.)	пошкодження в підпіллі кв 138, 174, не надано доступ	12.08.2019	ЖЕД	29.11.2019		0	
	2	ЖЕД № 906	Виборзька вул. 18/20, 22;	пошкодження лежака в бойлері	11.11.2019	ЖЕД	11.11.2019		2	
	7	ЖЕД № 906	Гетьмана Вадима вул. 28 Б; Металістів пров. 1; Генерала Тупікова вул. 11, 14 А, 14 Б, 14 В, 14 Г, 16	порив теплотраси між бойлером та теплокамерой	08.11.2019	РТМ "Святошино"	11.11.2019	7		

Начальник технічного відділу С. Хитько

(підпис) (прізвище)

З них:

РТМ " Центр" -	23 буд.	ЖЕД № 901	13 буд.
РТМ " Голосієво" -	0 буд.	ЖЕД № 902	3 буд.
РТМ "Святошино" -	12 буд.	ЖЕД № 903	11 буд.
Інші -	3 буд.	ЖЕД № 904	6 буд.
ЖЕД -	9 буд.	ЖЕД № 905	4 буд.

		ЖЕД № 906 10 буд.	
Всього	**47**		