

Солом'янський район										
Довідка										
про аварійні і планові відключення ЦО у житлових будинках м.Києва										
станом на 08-00 год. 15.11.2019										
Планові (кількість буд.)	Аварійні (кількість буд.)	Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.)	Причина припинення постачання	Час і дата відключення (формат: 20-00 01.01.12)	Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 05.01.12; і т.д.)	Приналежність мережі		
								Київ-енерго (кількість буд.)	ЖЕО (кількість буд.)	іншим організаціям (кількість буд.)
26		:Всього	ВІРНО				Всього:	26		
0	26							20	6	0
	2	ЖЕД № 901	вул. Ав. Антонова, 2/32 корп. 4, 5	пошкодження зовнішньої теплової мережі	30.10.2019	РТМ "Центр"	15.11.2019	2		
	1	ЖЕД № 901	просп. Повітрофлотський,25	залиття кв. 34	15.11.2019	ЖЕД	15.11.2019		1	
	0	ЖЕД № 901	бульв. Чоколівський,4,6,8,10,12,14,16,20,22 просп. Повітрофлотський,34, 36,38, 42,46,48/2 , вул. Антонова, 3, 2/32, к1, к2, к.3, к4а, к.7, к.8, 7,9,11,13,15,15а,17, вул. Мацієвича,2/4	недостатні параметри теплоносія не включені насоси РТМ "Центр"	04.11.2019	РТМ "Центр"	15.11.2019	0		
	1	ЖЕД № 901	вул. Стадіонна, 8	відсутні параметри зворотнього трубопроводу	04.11.2019	РТМ "Центр"	15.11.2019	1		
	2	ЖЕД № 901	вул. П. М. Скрипника, 7, 15	потребує наладки автоматики ЦТП, встановлено датчик температури зовніш. повітря	14.11.2019	РТМ "Центр"	15.11.2019	2		
	1	ЖЕД № 902	просп. Повітрофлотський, 50/2	внутрішньобудинкове пошкодження стояка ЦО в службовому приміщенні Приватбанк (сховищі) буде усунуто при наданні відповідного доступу	31.10.2019 02.11.2019	ЖЕД	01.11.2019 15.11.2019		1	
	1	ЖЕД № 902	вул. Молодогвардійська, 16	пошкодження зовнішньої теплової мережі	06.11.2019	РТМ "Центр"	15.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 902	просп. Повітрофлотський, 43	пошкодження зовнішньої теплової мережі	12.11.2019	РТМ "Центр"	15.11.2019	1		
	2	ЖЕД № 903	вул. П. Заломова, 1, 1а	Пошкодження насосного обладнання	01.11.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	2		
	2	ЖЕД № 903	вул. М. Кривоноса, 7, 11	Відсутні параметри теплоносія	03.11.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	2		
	0	ЖЕД № 903	вул. Білгородська,4,6,8,10,12,14; Б. Зерових,19,21,23,25,14/18; Лобановського, 35; Преображенська,10/17	Недостатні параметри теплоносія	05.11.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903	просп.В.Лобановського, 5, 5а, 7/2, 23, 41, 27, 29, 31, 33, вул.Вузівська, 3, 4, 4 корп.1, вул.Преображенська, 4, 7, 12а, 16, 20/6, 22/9, вул.Солом'янська, 4/2, вул.М.Кривоноса, 19, 21, 29, 10, 14, 12, 12а, 29, вул.Освіти, 22/8, 20, 18, 12/1, 10/2, 8/1, просп.Повітрофлотський, 33/2, 37а, вул.Зої Космодем'янської, 18, вул.Б.Зерових, 14а, 14в, 16, вул.Олексіївська. 14, 10/12, 11,вул.Горовиці, 5, 8.	Недостатні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903	вул. Пироговського, 19 к. 1	Недостатні параметри теплоносія	11.11.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903	вул. З. Космодем'янської, 22	Недостатні параметри теплоносія	04.11.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	0		
	4	ЖЕД № 904	бульв. Гавела Вацлава, 25, 27-а, 29, вул. Г. Севастополя, 1	пошкодження зовнішньої теплової мережі	13.11.2019	РТМ "Святошино"	15.11.2019	4		
	0	ЖЕД № 905	вул.Патріотів, 98	неналежні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Святошино"	15.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 905	бульв. Вацлава Гавела, 34-б, 34-в, 34-г	неналежні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Святошино"	15.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 905	вул. Героїв Севастополя, 44/10	неналежна робота обладнання вбудованого ІТП	11.11.2019	КП "ГВП"	15.11.2019			0
	1	ЖЕД № 906	вул. Виборзька, 28	пошкодження трубопроводу від ТП (безгосподарча)	05.11.2019	ЖЕД	15.11.2019		1	
	1	ЖЕД № 906	вул. Виборзька, 32	Пошкодження у нежитловому приміщенні -	06.11.2019	ЖЕД	15.11.2019		1	
	1	ЖЕД № 906	вул. Виборзька, 38/19	Пошкодження у нежитловому приміщенні -	08.11.2019 12.11.2019	ЖЕД	12.11.2019 15.11.2019		1	
	1	ЖЕД № 906	вул. Виборзька, 22	Пошкодження стояка у кв 10	08.11.2019	ЖЕД	15.11.2019		1	
	1	ЖЕД № 906	вул. Тупікова, 25	Засмічення сопла на елеваторному вузлі	13.11.2019	РТМ "Святошино"	15.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 906	вул. В. Гетьмана, 34	Засмічення сопла на елеваторному вузлі	13.11.2019	РТМ "Святошино"	15.11.2019	1		
	3	ЖЕД № 906	вул. Металістів, 12, 12б, 12в	пошкодження зовнішньої теплової мережі	14.11.2019	РТМ "Святошино"	16.11.2019	3		

З них:	РТМ " Центр" - 11 буд.	ЖЕД № 901 - 6 буд.
	РТМ "Голосієво" - 0 буд.	ЖЕД № 902 - 3 буд.
	РТМ " Святошино" - 9 буд.	ЖЕД № 903 - 4 буд.
	Інші - 0 буд.	ЖЕД № 904 - 4 буд.
	ЖЕД - 6 буд.	ЖЕД № 905 - 0 буд.
		ЖЕД № 906 - 9 буд.
Всього	26	

Начальник технічного відділу _____

(підпис)

С. Хитько

(прізвище)