Солом'янський район

Довідка

про аварійні і планові відключення ГВП у житлових будинках м. Києва
станом на 08-00 год. 15.11.2019

Пла-нові (кіль-кість буд.)	Ава-рійні (кіль-кість буд.)	Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.),	Причина припинення постачання	Час і дата відключення (формат: 20-00 01.01.12)	Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 02.01.12; і т.д.)	Приналежність мережі		
								Київенерго (кількість буд.)	ЖЕО (кіль-кість буд.)	іншим орга-ніза-ціям (кіль-кість буд.)
49		:Всього	ВІРНО				Всього:	49		
0	49							44	5	0
	4	ЖЕД № 901	вул. Ав. Антонова, 7, 9, 11, 13	пошкодження в бойлері	04.11.2019	РТМ "Центр"	15.11.2019	4		
	3	ЖЕД № 901	вул. П. М. Скрипника, 1, 3, 5	пошкодження зовнішньої теплової мережі	05.11.2019	ЖЕД	15.11.2019		3	
	3	ЖЕД № 901	вул. Єреванська, 28, 28а, 32	недостатній тиск та t ,пошкодження насосного обладнання в тепловому пункті	04.11.2019	РТМ "Центр"	15.11.2019	3		
	1	ЖЕД № 901	вул. Стадіонна, 16/6	пошкодження зовнішньої теплової мережі	08.11.2019	РТМ "Центр"	15.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 901	вул. Л. Мацієвича, 2/4	недостатні параметри теплоносія	10.11.2019	РТМ "Центр"	15.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 902	бульв. Чоколівський, 1	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	30.09.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	1		
	2	ЖЕД № 902	бульв. Чоколівський, 33, 35	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	10.10.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	2		
	1	ЖЕД № 902	вул. Донецька, 3	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	14.11.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	1		
	6	ЖЕД № 903	просп. В. Лобановського, 27, 29, 31, 33, вул. М. Кривоноса, 29, вул. Б. Зерових, 16	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	23.10.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	6		
	4	ЖЕД № 903	вул. Озерна, 7, 9, вул. Зої Космодем'янської, 22, вул. Златопільська, 2	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	06.11.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	4		
	1	ЖЕД № 903	вул. Б. Зерових, 14а	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	11.11.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 903	вул. Волгоградська, 41	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	13.11.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 903	вул.Кудряшова, 7	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	14.11.2019	РТМ "Центр"	18.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 904	пров. Чугуївський, 13	пошкодження зовнішньої теплової мережі	23.10.2019	РТМ "Святошино"	15.11.2019	1		
	2	ЖЕД № 904	вул. Г.Севастополя, 16, 18/2	пошкодження зовнішньої теплової мережі	24.10.2019	РТМ "Святошино"	15.11.2019	2		
	0	ЖЕД № 904	бульв. Гавела Вацлава, 5 (5-8 під.)	пошкодження транзитного трубопроводу в підвалі	28.10.2019	РТМ "Святошино"	15.11.2019	0		
	3	ЖЕД № 904	просп. Комарова, 40, 38-а, бульв. Гавела Вацлава, 55	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	07.11.2019	РТМ "Святошино"	15.11.2019	3		
	2	ЖЕД № 905	пр. Комарова, 17, 19	пошкодження зовнішньої теплової мережі	29.07.2019	РТМ "Святошино"	15.11.2019	2		
	8	ЖЕД № 905	бульв. Вацлава Гавела , 34-б, 34-в, 34-г, 36-б, 36-в, 38-г, 38-в, 40-б	пошкодження зовнішньої теплової мережі	12.11.2019	РТМ "Святошино"	14.11.2019	8		
	1	ЖЕД № 905	просп. Відрадний, 8	пошкодження трубопроводу у підвалі	14.11.2019	ЖЕД	15.11.2019		1	
	1	ЖЕД № 906	вул. Металістів, 12-В	пошкодження в підпіллі кв 19, не надано доступ роботи не проводяться	12.08.2019	ЖЕД	29.11.2019		1	
	0	ЖЕД № 906	вул. Борщагівська, 117/125 (4, 5, 6, 7 під.)	пошкодження в підпіллі кв 138, 174, не надано доступ	12.08.2019	ЖЕД	29.11.2019		0	
	2	ЖЕД № 906	вул. Машинобудівна, 8, 14	пошкодження зовнішньої ТМ	11.11.2019	РТМ "Святошино"	15.11.2019	2		

Начальник технічного відділу — (підпис) — С. Хитько (прізвище)

З них:	РТМ " Центр" - 26 буд.	ЖЕД № 901	12 буд.
	РТМ " Голосієво" - 0 буд.	ЖЕД № 902	4 буд.
	РТМ "Святошино" - 18 буд.	ЖЕД № 903	13 буд.
	Інші - 0 буд.	ЖЕД № 904	6 буд.
	ЖЕД - 5 буд.	ЖЕД № 905	11 буд.
		ЖЕД № 906	3 буд.
Всього	**49**		